



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI  
ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A**

**DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA**

Adresa: Prelungirea Traian F.N. - Constanta

Tel.: (+40)241/581147, Fax: (+40)241/584371

Email: net@drdpct.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 Lei

Operator de date cu caracter personal nr.16562



**Biroul Pregatire, Derulare Achizitii Directe si Monitorizare**



**CLARIFICAREA NR. 1**

**Referitoare la achizitia directa pentru „ Materiale de resortul PSI”**

**Codul de clasificare CPV : 35111000-5**

**Intrebarea nr. 1**

In Invitatie de participare, solicitati stingatoare tip P10; P20 si G3.

Deoarece aceste tipuri de stingatoare nu corespund conform EN 3-7:2004+A1;2007 si nu se mai produc, va rugam sa specificati tipul de stingatoare cu care doriti sa le inlocuiti. ( ex. G3 cu G2; P10 cu P9)

**Raspuns nr.1**

In conformitate cu Ordinul nr. 138/2015 pentru abrogarea Normelor Tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu si in conformitate cu art.26 (1) din normele sus mentionate „*Stingatoarele de incendiu portabile si mobile considerate atipice fata de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, urmand ca dupa aceasta perioada sa fie casate*”.

In aceste conditii consideram ineficienta achizitia produselor „Stingator cu dioxid de carbon tip G3” si „Stingator cu pulbere tip P10”, astfel incat aceste tipuri de stingatoare pot fi cumulate in propunerea financiara cu produsele: „Stingator cu dioxid de carbon tip G2” si „Stingator cu pulbere tip P9”.

**Intrebarea nr. 2**

Va rugam sa ne transmiteti specificatia tehnica pentru „ Racord de trecere tip ABC”.

Conform normelor PSI, racordurile pot fi : racorduri fixe tip A,B si C ; racorduri infundate tip A,B, si C; racorduri de refulare tip A,B, si C.

**Raspuns nr.2**

Necesitatea autoritatii contractante este pentru produsul „ Racord fix tip B si C”.

**Intrebarea nr. 3**

Cheia hidrant poate fi patrata sau triunghiulara?

**Raspuns nr.3**

Necesitatea autoritatii contractante este pentru produsul „ Cheie hidrant triunghiulara”.

**Intrebarea nr. 4**

Teava de refulare tip C este din plastic sau Al, cu robinet sau fara robinet?

**Raspuns nr.4**

Necesitatea autoritatii contractante este pentru produsul „ Teava de refulare tip C din plastic, fara robinet”.

**Intrebarea nr. 5**

Hidrantul portativ tip 1C, are DN 80 sau 100?

**Raspuns nr.5**

Necesitatea autoritatii contractante este pentru produsul „ Hidrant portativ tip 1C cu DN 80”.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, va rugam sa prezentati oferta financiara ( Formularul 8) pentru urmatoarele produse:

- Stingator cu pulbere tip P1 – 17 buc;
- Stingator cu pulbere tip P2 – 3 buc;
- Stingator cu pulbere tip P3 – 22 buc;
- Stingator cu pulbere tip P6 – 27 buc;
- Stingator cu pulbere tip P9 – 5 buc;
- Stingator cu pulbere tip P20 – 5 buc;
- Stingator cu pulbere tip P50 – 2 buc;
- Stingator cu spuma tip SM6 – 6 buc;
- Stingator cu spuma tip SM9 – 4 buc;
- Stingator cu spuma tip SM50 – 2 buc;
- Stingator cu dioxid de carbon tip G2 – 9 buc;
- Hidrant portativ tip 1C cu DN80 – 8 buc;
- Cheie hidrant triunghiulara– 9 buc;
- Cheie racord – 9 buc;
- Furtun tip C, rola 20 metri – 16 buc;
- Teava refulare tip C din plastic , fara robinet – 10 buc;
- Lopata cu coada – 10 buc;
- Galeata tabla – 10 buc;
- Topor tarnacop cu coada – 10 buc;
- Cange PSI – 10 buc;
- Ranga PSI – 10 buc;
- Racord fix tip B si C – 1 buc.



**Director Regional**  
**Ing. Dina Marin**

**Compartimentul Prevenire si Protectie**  
**Ing. Marculescu Stefan Dorin**

**Biroul Pregatire, Derulare Achizitii Directe**  
**si Monitorizare**  
**Ing. Calinovschi Nina**