



CAIET de SARCINI

Achizitie : serviciu de verificare, reparare si incarcare stingătoare de incendiu, pentru subunitățile aparținand D.R.D.P. Constanta (D.R.D.P. central si S.D.N. 1-7

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, CUI 16054368, J40/552/15.01.2004, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta cu sediul in Constanta, Strada Prelungirea Traian FN, telefon 0241 / 581147 si 0241 / 581540, fax 0241 / 584371, cont RO54RNCB0114032045850001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. Dima Marin, avand functia de Director Regional si prin ec. Alexe Roxana, avand functia de Director Economic si Comercial.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Autoritatea contractanta dorește sa achizitioneze serviciul de Verificare, reparare si incarcare stingătoare de incendiu, pentru subunitățile aparținand D.R.D.P. Constanta (D.R.D.P. central si S.D.N. 1-7), pe anul 2017

Cantitatile de stingatoare de verificat, incarcat si/sau reparat sunt cuprinse in tabelul de mai jos, pe subunitati, astfel:

Nr crt	Tip Stingător/ subunitate	Cantitate stingatoare/buc								Total
		DRDP central	SDN Constanța	SDN Fetești	SDN Călărași	SDN Slobozia	SDN Brăila	SDN Tulcea	SIA	
1	Sting. P1	18	2	5	16	3	7	6		57
2	Sting. P2		2		5	6	13			26
3	Sting. P3	14	23	9	33	12	5	13	2	111
4	Sting. P5		11							11
5	Sting. P6	36	68	25	32	34	29	24	26	274
6	Sting. P9		7	4	4	2	13	6		36
7	Sting. P20	4		2		8	3	6	4	27
8	Sting. P25	3	14	1						18
9	Sting. P50			3	6	5	10	9	2	35
10	Sting. Tip G2	3	3	4			8		4	22
11	Sting. SM 6	1	4		1	2	4		1	13
12	Sting. SM 9	1	7			4				12
13	Sting SM 50		5				2			7
	TOTAL	80	146	53	97	76	94	64	39	649

3. CONDITII TEHNICE:

Lucrarile minime ce se vor executa in cadrul serviciului de verificat, reparat si incareat stingătoare de incendiu sunt :

a) pentru stingatoare de tip P(cu pulbere):

- verificarea starii generale a stingatorului;
- demontarea recipientului si golirea pulberii din recipient
- verificarea starii pulberii:starea de umiditate, cernerea dupa uscarea acesteia si completarea, dupa caz
- verificarea sistemului de percutie
- verificarea inscripționarii corecte a datelor de pe butelia CO2
- verificarea recipientului la presiune
- curatarea depunerilor interioare si de pe traseele de evacuare
- curatare, degresare si regatui=ire pentru vopsire , daca e cazul
- vopsirea stingatorului, daca e cazul
- incareat butelie cu CO2
- incarcare cu pulbee, in parametrii conform normelor
- inlocuire garnituri de cauciuc
- inlocuire inele de Cu
- inlocuirea colierelor deteriorate
- inlocuire furtun refulare, daca e cazul
- etichetare
- sigilare

B) pentru stingatoare de tip G

- verificarea starii generale stingatorului
- demontarea recipientului si golirea CO2 din recipient
- verificarea functionarii corecte a robinetului sau a supapei de siguranta
- verificarea functionarii elementelor componente ale stingatorului
- verificarea inscripționarii corecte a datelor de pe stingator
- verificarea ISCIR (conform stansardelor)
- inscripționarea lunii si a anului de verificare si ascadentei urmatoarei verificari
- curatare, degresare si pregatite pentru vopsire, daca e cazul
- vopsirea stingatorului
- inlocuire furtun, daca este cazul
- etichetare,
- sigilare

c) pentru stingatoare de tipul SM (spuma aeromecanica)

- dezasamblare stingatoare
- inlocuire incarcatura
- curatarea si vopsirea daca este cazul
- etichetarea stingatoarelor
- sigilare

La verificarea, repararea si incarcarea stingatoarelor se vor folosi numai produse si substante care respecta Normele privind produsele utilizate pentru stingerea incendiilor, si care detin certificat de conformitate emis de catre organe acreditate.

4. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul trebuie sa detina urmatoarele documente specifice:

- autorizatie pentru desfasurarea serviciilor de verificare, incarcare si/sau reparare stingatoare, eliberata de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), conform OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
- certificat de competente profesionale si atestare ISCIR
- certificat ISO 9001

- autorizatie in domeniul atestarii si supravegherii tehnice la umplere, verificare tehnica periodica si reparatii butelii destinate PSI

Operatiunile de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor se vor desfasura la sediul prestatorului. Acesta le va prelua de la sediile achizitorului pe baza de proces verbal de predare-primire in care se va consemna numarul si tipul stingatoarelor .

Procese verbale de predare-primire vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantii ambelor parti. Prestatorul va prelua stingatoarele de la sediile achizitorului in termen de max. 2 zile de la lansarea comenzii ferme de catre achizitor, iar perioada efectiva a prestatiei de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor va fi de maxim 10 zile pentru fiecare sediu al achizitorului.

Prestatorul este obligat, ca la preluarea stingatoarelor de la sediile achizitorului, sa asigure un numar minim de stingatoare conforme, in vederea prevenirii producerii unor evenimente .

Dupa efectuarea prestatiei stingatoarele se vor returna achizitorului si se va incheia proces verbal de receptie semnat de catre reprezentantii ambelor parti iar prestatorul va elibera certificat de garantie si calitate.

In procesele verbale de receptie vor fi trecute in clar cantitatea si tipul stingatoarelor verificate si incarcate .

Pentru serviciile efectuate, prestatorul va emite certificate de garantie pentru 12 luni, iar pe fiecare stingator verificat, reparat si incarcat se va aplica eticheta de identificare cu data urmatoarei verificari si instructiuni de utilizare, conform normativelor.

Adresele sediilor achizitorului de la care prestatorul va prelua si returna stingatoarele de incendiu ale achizitorului, precum si responsabilii achizitorului pentru fiecare sediu/subunitate, sunt cuprinse in tabelul de mai jos, astfel:

Denumire Sedi/subunitate	Adresa	Persoana de contact / responsabil sediu	Nr. telefon responsabil
D.R.D.P. Constanta – sediu	Loc. Constanta, str. Prelungirea Traian, FN, jud. Constanta	Ing. Marculescu Dorin	0745/128848
SDN Constanta	Loc. Constanta, str. Alba Iulia, nr. 17	Ec. Totovina Lucian	0745/022454
SDN Fetesti	Loc. Fetesti, str. Depoului, nr. 57, jud.Ialomita	Ing. Savulescu Sergiu	0742/102575
SDN Calarasi	Loc. Calarasi, str. Independentei, nr. 43, jud. Calarasi	Ing. Cojocaru Adrian	0742/102564
SDN Slobozia	Loc. Slobozia, str. Viilor, nr.63, jud.Ialomita	Ing. Sendrea Lacramioara	0742/102567
SDN Braila	Loc. Braila, str. Grivitei, nr. 205, jud.Braila	Ing. Serban Valentin	0742/102570
SDN Tulcea	Loc. Tulcea, str. Isacei, nr. 123, jud.Tulcea	Ing. Papa Ionut	0732/222988
Sectia Intretinere Autostrazi	A2, km. 193+500, CIC Valea Dacilor	Ing. Gelil Levent	0725/408320

5. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate, in conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini si sa semneze procesul verbal de receptie.

Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale, la sediul DRDP Constanta.

Compartiment Prevenire si Protectie
Ing. Marculescu Stefan Dorin