



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prelungirea Traian FN
Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prelungirea Traian FN
CONSTANȚA
INTRARE/
IEȘIRE Nr. 60717
Zua 12 Luni 10 An 2018

REFACERE SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA SUPRAFETE METALICE – POD PE DN22C KM. 38+054, LA POARTA ALBA

Intrebare : La articolul de deviz IZK12AM grunduire cu grund bogat in zinc, consumul este de 0,155 kg/mp ; Care este consumul corect de grund cu zinc , cel dat in articolul IZK12AM sau consumul recomandat de producator ?

Raspuns : La intocmirea documentatiei si stabilirea incadrarilor lucrarilor in norme de deviz , au fost utilizate Indicatoarele de norme de deviz – editia 1981 pana la editia 2009 , acestea avand caracter orientativ in privinta consumurilor prevazute de norma.

De altfel, in conformitate cu prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1568/15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice „ Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice”, indicativ P91/1-02 , cap.2.2. Listele cu cantitatile de lucrari, la art. 2.2.2. se specifica urmatoarele : Executantii (ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor”.

Cu stimă,

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI
CONSTANȚA

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE,
Ing. Gabriela TUDOR

Întocmit: Ing. Cornel Negutu
Semnătură:

Șef Serviciul Lucrari de Arta si Cladiri, BMS
Ing. Rodica Tudorașe
Semnătură: